

ФАКСОГРАММА № 53 (на отключение)

ЛГ Левобережного РТС ФТС ГУП "ТЭК СПб"

Т/ф т. 735-45-17 ф. 735-57-04

Дата: 19.05.2020

Время: 08-50

1. Кому:

Организация	Кто принял (ФИО, должность)	Телефон/факс
Администрация		417-39-23
ГУЖА	автм оп	412-88-06
Абонентный отдел	автм 08-51	412-07-17
ФЭИ	автм 08-52	430-65-23
УЦТП	автм 08-54	376-03-34

Сообщаем, что в связи с реконструкцией на тепловой сети по адресу:

ул. Ольминского, 25 пд., обр., Ду325

(1-я Невская кот.)

(адрес); (Ду, пр/обр/ГВС, тип прокладки: из/возд/подв); (Котельная)

В период с 11-00 19.05.2020 по 03-00 20.05.2020

Отключаются по обратному тр-ду дома (вся зона кот-ой):

по ЦО: ул. Бабушкина: 8; 8/2; 1а; 1а.1; 3адм; 10(Метро); 17(адм); 19(адм); 7; 11; 9(адм); пр. Елизарова: 1; 3; 5(д/с); 7шк; 7а шк.; 9дом ребенка; 11; 14; 16(д/с); 18; 15; 19; 21; 23; 24; 25; 20; 22(д/с); 21/2(д/с); 17а(адм); ул. Ольминского: 8А; 8Б; 10(адм); 12; 12А(адм); 14; 24; 26; 28; 30(д/с); 22; 16; 18 20; 32; 9адм.; 13ПТУ; 13А ПТУ; 15адм; 27(адм) пр. Об.Обороны: 85/2ПТУ; 87; 93; 89; 89А (д/с). О.Бергольц: 18; 19; 17; 17а(адм); 15(шк). ул. Шинегина: 4 (адм); 15; 17; 19; 16; 10(пол-ка). пер. Ногина: 1адм.; 4пол-ка; 5(диспансер), 6. ул. Седова: 26; 28; 30 Большой (моленский пр.); 10 (адм); 12 (адм)				
Жилые: 42	Детские: 6	Учебные: 6	Лечебные: 4	Прочие: 18
ЦО здания от ЦТП: гр. кот-ая Об.Обороны, 95к2: Об.Обороны 97; 95/1; 95/3; 95/4; 95/5; 95/6; 95/7; 95/8; 95/9 ул. Ол.Бергольц 4 от ЦТП				
Бабушкина, 14: пр. Елизарова: 4; 6/1; 6/2; 8/1; 8/2; 8/3; 10; 12; ул. Ольминского 1; 3; 5/1; 5/2; 7/1; 7/2; 7/3; 9/1; 9/2; 11. ул. Бабушкина, 1а. пр. Об.Обороны 99; 97. (переподается на пониженные параметры по температуре с сохранением гидравлического режима)				
ГВС:				
Жилые:	Детские:	Учебные:	Лечебные:	Прочие:
ИТОГО: 60 по ЦО: 60 по ГВС:				

На период проведения работ предлагается поставить систему ЦО

на подпор: 60 на проток: 16 (подпор/проток/циркуляция/слив)

ГВС: с прямого тр-да + колонки

(обеспечивать с какого тр-да/по какой схеме в случае с ЦТП/отключено)

Детские, учебные и лечебные здания поставить на проток с прямого тр-да 16 зданий

3. Ответственность за сохранность внутренних систем ЦО и ГВС несет ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплоотребляющих установок и сетей абонента.

4. Просим: закрыть обратные задвижки в элеваторных узлах отключаемых зданий.

• Оповестить абонентов.

• Обеспечить доступ

• Принять меры

Подписал: нач ЛРТС Маслов
(должность, ФИО)

передал: ст.д. Соболева